

試驗報告



報告編號：TV-20-03515

頁數：1 OF 1

報告日期：109年10月12日

美綠裝飾建材有限公司

產品名稱：LIGHT WAYS 萊美石
 產品顏色：白
 製造廠商：美綠裝飾建材有限公司
 送驗廠商：美綠裝飾建材有限公司
 收件日期：109年09月14日
 試驗日期：109年09月14日~109年10月12日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供


=====
 試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果	#CNS7614(1994)規範要求值		
			防焰一級	防焰二級	防焰三級
防焰性試驗	CNS 7614(1994) A 法	----	防焰一級	防焰二級	防焰三級
#火源加熱時間(sec)		10	----		
餘焰時間(sec)		1.6	≤1	≤5	≤5
餘爐時間(sec)		1.7	≤60	≤60	≤60
炭化長度(cm)		5.9	≤5	≤10	≤15

註：1.試驗樣品平均厚度為 15.7mm
 2.測試面為正面
 3.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。


 報告簽署人