

检测报告

报告编号: BLD22H000012C

第 1 页 共 4 页

委托单位: 东莞市美绿建筑装饰材料有限公司
地 址: 广东省东莞市横沥镇神山工业区

样品信息:

样品名称 : 美绿装饰板材
样品接收日期 : 2015.01.05
样品检测日期 : 2015.01.05~2015.01.08

测试内容:

根据客户的申请要求, 具体要求详见下一页

主检: 

审核: 

批准: 

日期: 2015-01-08

王旭群
实验室经理
SZ03
深圳市华测检测技术股份有限公司

No. 117101648

广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检测报告

报告编号: BLD22H000012C

第 2 页 共 4 页

测试摘要:

测试要求

GB 18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量(干燥器法)

测试结果

合格

*****详细结果, 请见下页*****

检测报告

报告编号: BLD22H000012C

第 3 页 共 4 页

检测项目	标准要求	检测结果	评定
甲醛释放量 (mg/L)	$E_1 \leq 1.5$ $E_2 \leq 5.0$	未检出	E_1 合格

备注: 方法检出限为 0.1mg/L。

检测报告

报告编号: BLD22H000012C

第 4 页 共 4 页

样品图片



*** 报告结束 ***

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效，本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。